

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JUNA 2014. god

Vodovod		Higijenski pregled							
		fizičko-hemijski				mikrobiološki			
		broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti	broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti
broj	%		broj	%					
Kikinda	grad	84	84	100	KMnO ₄ ,Boja, NH ₃ , mutnoća, As	84	8	9.52	*
	sela	50	50	100	KMnO ₄ ,Boja, NH ₃ , rez.hlor, As	54	13	24.07	
Novi Kneževac	grad	8	8	100	NH ₃	8	2	25.00	
	sela	19	3	15.78	NH ₃	19	3	15.78	
Čoka	grad	5	5	100	KMnO ₄ ,Fe, Boja,As, rez.hlor	5	1	20.00	
	sela	28	28	100	KMnO ₄ ,Boja, As,NH ₃ rez.hlor, Ec	28	2	7.14	
Senta	grad	14	14	100	KMnO ₄ ,Boja, mutnoća	14	0	0	
Ada	grad	12	12	100	KMnO ₄ ,Boja, As,NH ₃ ,mutnoća, Fe,pH, Ec	12	1	8.33	
	sela	8	8	100	KMnO ₄ ,Boja, As, Ec	8	0	0	
Kanjiža	grad	4	4	100	NH ₃	4	0	0	
	sela	23	11	47.82	Boja,Fe,NH ₃	23	1	4.34	
Ukupno:		255	227	89.01		259	31	11.96	

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 4, Str.fek.por.1

Kikinda sela bunari: AMB 1, Str.fek.por.1

Kikinda grad mreža: AMB 3

Kikinda sela mreža: AMB 10, Str.fek.por.1

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: Streptokok fek.porekla 1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 2

Novi Kneževac sela mreža: Streptokok fek.porekla 2

Čoka grad bunari: AMB 1

Čoka sela bunari: AMB 1, Sulf.kl.1

Čoka grad mreža: 0

Čoka sela mreže: 0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Ada grad bunari: AMB 1

Ada sela bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: AMB 1

Kanjiža sela mreža: 0

Koncentracije Arsena u Opštini Kikinda

R.b.	Mesto uzorkovanja	As MDK u mg/l	As Izmerena koncentracija u mg/l
1	Mokrin, Novi Bunar	0.01	0.0283
2	Mokrin, Bunar Borisa Kidriča	0.01	0.0270
3	Mokrin, Bunar Anđe Ranković	0.01	0.0238
4	Mokrin, ul. Svetog Save br. 171	0.01	0.0313
5	Mokrin, Bife „Jadran”	0.01	0.0303
6	Vincaid, Bunar	0.01	0.0558
7	Vincaid, bb	0.01	0.0522
8	Vincaid, br. 3	0.01	0.0505
9	Bašaid, Novi Bunar	0.01	0.0126
10	Bašaid, Zdravstvena stanica	0.01	0.0125
11	Bašaid, Pekara „Loni”	0.01	0.0141
12	Banatska Topola, Novi Bunar	0.01	0.0104
13	Banatska Topola, ul. Bašaidiska 18	0.01	0.0091
14	Banatska Topola, ul. Kikindska 40	0.01	0.0077
15	Kikinda, Bunar Jezero	0.01	0.0127
16	Kikinda, Bunar XI	0.01	0.0139
17	Kikinda, Bunar II	0.01	0.0139
18	Kikinda, Bunar III	0.01	0.0097
19	Kikinda, Bunar IV	0.01	0.0090
20	Kikinda, Bunar I	0.01	0.0142
21	Kikinda, Bunar XIII	0.01	0.0111
22	Kikinda, Komunalno	0.01	0.0100
23	Kikinda, ul. Đure Jakšića br. 53	0.01	0.0101
24	Kikinda, ul. Vojvode Putnika	0.01	0.0131
25	Kikinda, ul. Braće Lakovića br. 111	0.01	0.0105
26	Kikinda, ul. Oslobođenja br. 30	0.01	0.0090
27	Kikinda, ul. Nemanjina br. 9	0.01	0.0133
28	Kikinda, Bife DVD	0.01	0.0114
29	Kikinda, Mikronaselje Bife	0.01	0.0135
30	Kikinda, Baranda Market	0.01	0.0110
31	Idoš, Bunar	0.01	0.0409
32	Idoš, Zdravstvena stanica	0.01	0.0433
33	Idoš, ul. Svetosavska br. 73	0.01	0.0416
34	Sajan, Bunar	0.01	0.0601
35	Sajan, ul. Petefi Šandora br. 44	0.01	0.0732
36	Sajan, ul. Maršala Tita br. 20	0.01	0.0745
37	Nakovo, Novi Bunar	0.01	0.0044
38	Nakovo, ul. Maršala Tita br. 3	0.01	0.0050
39	Nakovo, ul. Zdravka Čelara br. 54	0.01	0.0049
40	Banatsko Veliko Selo, Bunar	0.01	0.0060
41	Banatsko Veliko Selo, Ambulanta	0.01	0.0063
42	Banatsko Veliko Selo, Maršala Tita	0.01	0.0060
43	Novi Kozarci, Bunar	0.01	0.0067
44	Novi Kozarci, ul. M. Stojanović br. 33	0.01	0.0070
45	Novi Kozarci, ul. M. Tita br. 3	0.01	0.0070
46	Rusko Selo, Bunar	0.01	0.0032
47	Rusko Selo, ul. M. Stojanovića br. 64	0.01	0.0044
48	Rusko Selo, ul. Njegoševa br. 90	0.01	0.0042