



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
**Комисија за јавну набавку**  
Број: V-404-1/2016-18  
Дана: 19.05.2016. године  
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови на магистралном водоводу Руско Село-Нови Козарци, доставља

### **Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације**

Питање 1.

На страни 4/51 конкурсне документације, поз. 4. Рушење постојеће коловозне конструкције од асфалта. Рушење извршити просецањем коловоза у предвиђеној ширини ископа.

Молим Вас да нам доставите пресек слојева постојеће коловозне конструкције ради калкулисања поменутих позиције.

Питање 2.

На страни 5/51 конкурсне документације, поз 5. Враћање коловозне конструкције од асфалта у првобитно стање.

Молим Вас да прецизируете израду коловоза истих или бољих карактеристика од постојећих, тј. слојеве коловозне конструкције.

Одговор: Коловоз је потребно изградити у следећим слојевима:

1. хабајући слој АВ 11,  $d=6$  cm
2. дробљени камени агрегат 0-31,5 mm,  $d=25$  cm
3. у зони пресецања асфалта, цевовод затрпати песком до 31 cm од првобитне коте коловозне конструкције

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**  
**Оља Јоксимовић с.р.**