



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-41
Дана: 27.06.2016. године
Кикинда

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова – Уређење пешачких стаза (трансверзални) у Граду Кикинда доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1: Имамо неколико питања а и одређених недоумица у вези ЈН бр.41/2016. Наша сва питања проистичу из немања увида у Стандарде а атесте произвођачи нису вольни да доставе без куповине производа а акредитоване лабораторије испитују по различитим основама.

1. За бетонске ивичњаке 10/12цм се тражи да задовоље квалитет према стандарду СРПС ЕН 1340 (који садржи више врста испитивања) а притом не раде све акредитоване лабораторије сва испитивања. И на тај начин издају различите извештаје о испитивању.

Питање у вези овога је да се специфицира која испитивања је обавезно да се изврше по Вашем захтеву да би атест био важећи?

Молимо да као одговор наведете словне ознаке по којима акредитоване лабораторије раде како би смо доставили важеће атесте (анекс/прилог стандарда).

2. У тексту који се односи на бехатон плоче дебљине 6цм без боје и у црвеној боји као и за бетонске риголе 20/30/7цм тражи се да задовоље стандарде СРПС ЕН 1338 и СРПС ЕН 1339 а у стварности то су 2 стандарда која се никада не издају за 1 производ већ се издаје или један или други. Па Вас молимо да нам појасните како да доставимо оба или је можда у питању грешка у опису у тендерској документацији. Такође специфицирајте прилоге или анексе по којима је потребно да се изврше испитивања. Такође одговор очекујемо по словним ознакама.

3. Да ли по Вашем мишљењу ако је урађено испитивање по прилогу Д да ли је потребно извршити и по стандарду СРПС У.М1.055 и обратно?

4. Поред напред наведеног, такође имамо проблем са атестима из разлога што произвођачи префабриковане бетонске галантерије неће да дају атест унапред већ само за испоручену робу. Такође можемо рећи да у Србији постоји само један производач који има исте димензије ивичњака, ригола и плоча за које има атест али неће унапред да га да. Обзиром на наводе да фирмe не дају атесте сматрамо да атесте као и до сада треба да достави извођач пре уградање предвиђених материјала/производа за које се атест тражи.

Одговор:

1. За бетонске ивичњаке 10/12цм тражи се стандард СРПС ЕН 1340 прилог С, Е, F
2. Бехатон плоче дебљине 6цм без боје и у црвеној боји морају задовољавати СРПС ЕН 1339 прилог С, Е, F, H, I. Бетонске риголе морају задовољавати стандард СРПС ЕН 1340 прилог С, Е, F
3. Није потребно испитивање по прилогу Д, него само по стандарду СРПС У.М1.055
4. Тражене атесте ће доставити изабрани понуђач три дана пре закључења уговора.

У складу са горе наведеним извршиће измена конкурсне документације.

