

КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 12Б
КОНТРОЛА УСЛОВА И НАЧИНА СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ	
Опште информације	
Град Кикинда, Градска управа Комунална инспекција Водећи инспектор: Укључени инспектор: Датум инспекцијског надзора:	
Врста инспекцијског надзора <input type="checkbox"/> Редовни <input type="checkbox"/> Ванредни <input type="checkbox"/> Контролни <input type="checkbox"/> Допунски	
Инспекцијски надзор према облику: <input type="checkbox"/> Теренски <input type="checkbox"/> Канцеларијски	
Налог за инспекцијски надзор: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ	
Правно/одговорно лице/предузетник/физичко лице	
Подаци о контролисаном субјекту	
Назив/име и презиме субјекта:	
Адреса (улица и број)	
Место:	
Град/Општина:	
Поштански број:	
Телефон/Факс:	
Е-mail:	
Интернет адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Бр. личне карте (за физичка лица):	
Пословни простор	
Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор	
Адреса (улица и број):	
Место:	
Град/Општина:	
Телефон/Факс:	
Поштански број:	
Контролисана површина је:	
<input type="checkbox"/> Површина јавне намене – локација:	
<input type="checkbox"/> Остале површине – локација:	

У инспекцијском надзору је утврђено да:

1.	Трајно искључење са система даљинског грејања за наредну грејну сезону врши се на основу захтева купца који је поднесен у периоду од 03. маја до 15. августа текуће године	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
2.	Трајно искључење са система даљинског грејања врши се физичким одвајањем инсталације купца од делова система даљинског грејања о трошку купца на месту који одреди Топлана.	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
3.	Неовлашћено прикључио објекат, уређај или инсталацију на дистрибутивну мрежу, прикључни вреловод или топлотну подстанцију.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
4.	Купац користи топлотну енергију мимо мерних уређаја, омета њихов правилан рад	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
5.	Купац мења постављене протоке и температуре на опреми и утиче на исправан рад мерача топлоте.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
6.	Купац одстрани пломбе са мерних или регулационих уређаја у прикључној подстанци, или са грејних тела.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
7.	Купац мења хемијске или физичке карактеристике грејне воде.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
8.	Купац узима грејну воду из вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	
9.	Топлотна опрема купца угрожава околину.	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
	Напомена:	

10.	Мења без писмене сагласности Топлане своју топлотну опрему, која би могла проузроковати промене рада његове топлотне опреме	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
Напомена:		
11.	Да купац омогући у сваком тренутку да топлотна подстанница буде доступна овлашћеним лицима Топлане,	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		
12.	Купац је обезбедио да се у просторији прикључне подстанице налази радна документација са шемама опреме и налепницама,	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		
13.	Купац одржава простор, помоћну опрему и приступ до просторија где се његова топлотна опрема налази, тако да Топлани буду обезбеђени радни услови који важе за радне просторе	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		
14.	Купац препродаје испоручену топлотну енергију,	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
Напомена:		
15.	Купац омогући прикључење нових купаца са прикључног вреловода који је у његовом власништву,	<input type="checkbox"/> Да (0) <input type="checkbox"/> Не (2)
Напомена:		
16.	Купац омогући у топлотној подстаници Топлани прикључивање уређаја за даљински пренос података о радном стању,	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		
17.	Купац обавештава Топлану о квару мерних уређаја,	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		
18.	Уколико услед усавршавања система даљинског грејања дође до измена техничких услова купац изврши потребне радње на деловима система који су у његовом власништву у року који одреди Топлана, као и да дозволи да Топлана изврши потребне радове на деловима система који су у власништву Топлане	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Укупан могући број бодова	36
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА	

Степен Ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	30-36	24-29	18-23	12-17	≤ 11

Степен ризика у односу на остварен број бодова	незнатан	<input type="checkbox"/>
	низак	<input type="checkbox"/>
	средњи	<input type="checkbox"/>
	висок	<input type="checkbox"/>
	критичан	<input type="checkbox"/>

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР